



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028

Тел./факс (845-2) 22-89-70, e-mail: orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru, <http://64.rospotrebnadzor.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 108 Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028 « 14 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Рудовой Татьяной Игоревной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя общеобразовательная школа села Усть-Курдюм» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САРАТОВ" (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Курдюм»), ОГРН 507001703310111, ИНН 6432003708/643201001, находящегося по адресу: 410540 г. Саратов, село Усть-Курдюм, ул. Большая-Советская, зд.66, стр.2. (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Директор (руководитель) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Курдюм» Епифанов Сергей Владимирович

На момент проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На рабочих столах в кабинете информатики не предусмотрено местное освещение, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Окна в коридорах деревянные, не открываются, что не обеспечивает проведение проветривания указанных помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3. Источники искусственного освещения в кабинетах №16, №9, №2 разного спектра световлучения и находятся в не исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
4. результаты измерений искусственной освещенности – из 20 точек 10 неудовлетворительных: в кабинете №16 русского языка и литературы (в точке 1-235лк, в точке 2 – 342 лк, в точке 3- 231 лк, в точке 4 -235 лк, в точке 5-249 лк, при нормируемом значении- не менее 300 лк), в кабинете №8 русского языка и литературы (в точке 16-286 лк, в точке 17-258 лк, в точке 18 -260 лк, в точке 19-280 лк, в точке 20- 286 лк, при нормируемом значении – не менее 300 лк), что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений искусственной освещенности 302 О от 05.03.2024 г.);
5. мывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вынесения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист I
разряда
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора
по Саратовской области в
г. Саратове

Рудова Т.И.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
14.03.2024г.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: