



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области  
Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028

Тел. /факс (845-2) 22-89-70, e-mail: [orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru](mailto:orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru), <http://64.rospotrebnadzor.ru>

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 108 Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028 « 14 » марта 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Рудовой Татьяной Игоревной (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя общеобразовательная школа села Усть-Курдюм» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САРАТОВ" (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Курдюм»), ОГРН 1026401179331 ИНН/КПП 6432003708/643201001, находящегося по адресу: 410540 г. Саратов, село Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, зд.66, стр.2. (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Директор (руководитель) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Курдюм» Епифанов Сергей Владимирович

На момент проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На рабочих столах в кабинете информатики не предусмотрено местное освещение, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Окна в коридорах деревянные, не открываются, что не обеспечивает проведение проветривания указанных помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3. Источники искусственного освещения в кабинетах №16, №9, №2 разного спектра светового излучения и находятся в не исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
4. результаты измерений искусственной освещенности -- из 20 точек 10 неудовлетворительных: в кабинете №16 русского языка и литературы (в точке 1-235лк, в точке 2 – 342 лк, в точке 3- 231 лк, в точке 4 -235 лк, в точке 5-249 лк, при нормируемом значении- не менее 300 лк), в кабинете №8 русского языка и литературы (в точке 16-286 лк, в точке 17-258 лк, в точке 18 -260 лк, в точке 19-280 лк, в точке 20- 286 лк, при нормируемом значении -- не менее 300 лк), что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений искусственной освещенности 302 О от 05.03.2024 г.);
5. умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

6. На потолке в спортивном зале имеются признаки поражения грибком, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

7. У сотрудников Мухамбетовой Ю.К, Мухамбетова М.Б. отсутствуют сведения по кори, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1 Обеспечить рабочие места учащихся в компьютерном классе местным освещением. Срок: **02.12.2024г.**
- 2 Провести замену оконных конструкций в коридорах. Срок: **02.12.2024г.**
- 3 Провести замену перегоревших ламп искусственного освещения в кабинетах №16, №9, №2 с одинаковым спектром светового излучения. Срок: **02.12.2024г.**
- 4 Установить дополнительные светильники в кабинетах русского языка и литературы №16, №8. Срок: **02.12.2024г.**
- 5 Обеспечить горячим водоснабжением раковины в туалетах для мальчиков и девочек, путем установления водонагревающих устройств. Срок: **02.12.2024г.**
- 6 Провести ремонтные работы в спортивном зале. Строительные и отделочные материалы, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок: **02.12.2024г.**
- 7 Представить сведения о проведенных профилактических прививках против кори сотрудников Мухамбетовой Ю.К, Мухамбетова М.Б. Срок: **01.04.2024г.**

подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя общеобразовательная школа села Усть-Курдюм» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САРАТОВ (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Курдюм»), ОГРН 1026401179331 ИНН/КПП 6432003708/643201001, находящегося по адресу: 410540 г. Саратов, село Усть-Курдюм, ул. Большая Советская, зд.66, стр.2. (наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове по адресу: Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028, тел. /факс (845-2) 22-89-70, e-mail: orgotdelsaratov@64.rosпотребнадзор.ru., заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.04.2024 г., 02.12.2024 г.** и с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Часть 1 статьи 19.5 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1  
разряда  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора  
по Саратовской области в  
г. Саратове

Рудова Т.И.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
14.03.2024г.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_